

FDV

Forvaltning – Drift - Vedlikehold DW50 Sauna stålpiper

Prosjektbeskrivelse	Prosjektnr:	Prosjektnavn:
Utførende montør/ entreprenør	Firma:	Tlf:
	Adresse:	
	Postnr:	Poststed:
Installasjonsadresse	Gateadresse:	
	Postnr:	Poststed:
Bruksområde: (privat/industri mv)		

 - klassifisering:		
NS-EN 1856-1: 2009 Krav til metallskorsteiner - Komponenter til systemskorsteiner		
Røykrørets diameter:	Ø80-200mm	T600 – N1 - W - V2-L50050 G50
Forklaring til betegnelser:	Temperaturklasse: Trykk-klasse: Kondenseringsmotstand: Korrosjonsmotstand: Materialspesifikasjon røykrør:	T600 = maksimum temperatur i røykrør N1 ≤0 beregnet for undertrykk i røykrør W Eget for fuktige forhold V2 Eget for ubehandlet ved/biomasse, LNG/LPG L50 syrefast/rustfritt stål 1.4404(AISI 316L) 050 tykkelse på gods i røykrør (0,6mm) G050 avstand til brennbart materiale oppgitt i mm
Testsertifikat type/nr:	Declaring of Performance (DoP)	CE 1397 DECLARATION OF PERFORMANCE Nr. DoP-DW50/01

Produktbeskrivelse
DW50 stålpiper er lasersveisede pipeelementer i rustfritt/syrefast stål. DW50 har dobbel vegg, med 50 mm trykksprøytet mineralull med tetthet >180kg/m3 som isolasjon mellom inner- og yttervegg. Produkter er beregnet til å lede røyk og avgass fra forbrenning i ildsteder. Kan plasseres innendørs eller utendørs etter anvisning.

HMS/ROS	
Ved montering:	Produktet kan ha skarpe kanter, bruk relevant verneutstyr ved montering.
Avstandskrav:	Avstand til brennbart materiale må ikke være mindre enn 50mm, med eller uten isolasjon. Isolasjon (ubrennbar) i pipeløpets retning, f.eks i etasje/tak-gjennomføringer er maks 30cm.
Bruk:	Bruk av alle typer tennvæske i ildstedet kan medføre eksplosjon i ildsted og/eller skorstein og kan i verste fall medføre husbrann.
Sikring:	Ved høyde over tak >2,0m skal det monteres avstivning/bardunering. Lokale forhold kan utløse behov for sikringstiltak på pipeløp <2m.

Anvisninger drift/vedlikehold	
Feiing og tilsyn:	Det lokale feievesen har ansvar for tilsyn med pipen. Pipen skal feies etter behov og ifølge lokale forskrifter. Huseier plikter å legge forholdene til rette for adkomst og arbeidsunderlag for at tjenesten skal kunne utføres. Monteringsanvisning skal kunne fremlegges feievesen. CE-merking skal være tilgjengelig
Bruk:	Fyringsved som benyttes skal ha god kvalitet og bør ha relativ fuktighetsgrad <20%. Høyere fuktighetsgrad vil kunne føre til påleiringer i røykkanal. Det må ikke fyres med impregnerte materialer, sponplaterester el. For renhold av pipen overflate innendørs benyttes et mildt vaskemiddel. Sterke vaskemidler eller løsemidler skal ikke brukes.
Annet påkrevet vedlikehold	Visuelt ved behov

Miljøpåvirkning		
Opprinnelse:	Produsert av fornybare og ikke-fornybare rikelige ressurser	
Inneklima påvirkning	Ikke relevant	
Emisjon til ytre miljø:	Ikke relevant	
Avfallsdeklarering		
Opprinnelse:	Type næring	Bygg og anlegg
Avfallskode(r):	Jern og stål	170405
	Isolasjon	170604
	Plast	170203
Avfallshåndtering:	Deponering til avfall/resirkulering Produsenten bruker ISO 14001-standard for effektiv miljøhåndtering	

Reklamasjon og garanti	
Garanti	Varmehandel AS gir 12 mnd. garanti på alle stålpiper. Forøvrig gjelder Kjøpsloven. Leveranse og -omfang skal dokumenteres gjennom faktura. Produsent gir 10 års garanti mot gjennomrusting.
Reklamasjon materialer	Installasjon skal foretas av kvalifisert personell. Produktet er beregnet for å lede avgass/brannrøyk fra fast brennstoff/ved, og garantien bortfaller om; • produktet er benyttet til andre materialer. • det er feil bruk/montering. • det er benyttet uoriginale deler i installasjonen Garanti gjelder ikke installasjonsomkostninger
Forventet levetid:	>= 10 år uten fornying

Teknisk produktdeklarasjon:	
Innvendig røykkanal:	EN 1.4404 0,5mm syrefast rustfritt stål X2CrNiMo 17-12-2
Utvendig utførelse:	EN1.4301 0,8mm rustfritt/pulverlakkert stål X5CrNi 18-10
Isolasjonsmateriale:	Mineralull

Medfølgende dokumentasjon	
Bruksanvisning:	
Feieinstruks/anvisning etikett:	
Monteringsanvisning:	
Annet:	

Leverandør/produsent	
Norsk importør og distributør	Varmehandel AS
Adresse:	Steinsrudvegen 7
Postnr./sted:	3840 Seljord
Telefon/mail:	350 84100
Produsent:	Vilpra Chimneys
	www.seljordvarme.no post@seljordvarme.no
	 